

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ24.В.01720
(номер сертификата соответствия)

ТР 0669437
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «НовоПласт-Юг» ОГРН 1052322523912
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 352030, Россия, Краснодарский край, ст. Кушевская, ул. Гагарина, 65 а.
Телефон: (86168) 5-13-51. Факс: (86168) 5-16-89

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «НовоПласт-Юг» ОГРН 1052322523912
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 352030, Россия, Краснодарский край, ст. Кушевская, ул. Гагарина, 65 а.
Телефон: (86168) 5-13-51. Факс: (86168) 5-16-89

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС». Адрес: ул.Станиславского, д.110Б,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН:
выдавшего сертификат соответствия) 1106100000049. Аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, марок: ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС20Ф, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, выпускаемые по ГОСТ 15588-14. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0544442.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №ТР0619-ВМ/15 от 07.07.2015г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 15588-14.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия № C-RU.ПБ24.В.01441 от 24.05.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2015г. по 24.05.2018 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

А.С.Карпачева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ24.В.01720

(обязательная сертификация)

ТР

0544442

(учетный номер бланка)

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22 4440	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, марок: ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС20Ф, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, выпускаемые по ГОСТ 15588-14.	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ4.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

А.С.Карпачева